

Heye, Kerstin

Von: Bartsch, Ulrich
Gesendet: Donnerstag, 3. Februar 2022 08:41
An: Heye, Kerstin; Klähn, Anja
Betreff: WG: Stand „Dachreparatur Puschkinstraße 44“

das ist die Beantwortung einer der Anfragen zu Protokoll der WA- Sitzung

Von: Wissel, Bodo <BWissel@SCHWERIN.DE>
Gesendet: Donnerstag, 3. Februar 2022 08:24
An: Bartsch, Ulrich <UBartsch@SCHWERIN.DE>
Cc: Karth, Rainer <RKarth@SCHWERIN.DE>
Betreff: Stand „Dachreparatur Puschkinstraße 44“

Hallo Herr Bartsch,

Es fand Mitte Januar mit unserer Zeitvertragsfirma eine Begehung und Besichtigung des Daches in der Puschkinstraße 44 statt.
Es wurden die sichtbaren Schäden festgestellt und festgehalten. Bei den Mängeln handelt es sich um einige fehlende Firststeine und ein paar fehlende Biberschwänze.
Es geht von diesen Schäden keine unmittelbare Gefahr für den Dachstuhl aus.
Es ist geplant diese Schäden schnellst möglich zu beseitigen und die Dachabdeckung in diesen Bereichen zu reparieren.
Zur Zeit findet die Absprache mit der Firma für die Bereitstellung der notwendige Hebebühne statt. Die erforderliche Sperrgenehmigung ist ebenfalls beantragt.
Der Schaden wird im Februar behoben.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Bodo Wissel
Bereichsleiter Bauunterhaltung



Postanschrift :Zentrales Gebäudemanagement Schwerin
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin
Friesenstr. 29, 19059 Schwerin
Tel. : 0385/74 34 453
Handy: 0176/13500453
Fax.: 0385/74 34 412
email: bwissel@schwerin.de